


ระบบป้องกันฟ้าผ่าและสายดิน	
รายละเอียด	
	AIR TERMINAL WITH POLE 0.6m
	GROUND BAR
	GROUND ROD 3x5/8"x10" & GROUND TEST BOX - EVERY CONNECT USE EXOTOMIC WELD
	GROUND TEST BOX
	GROUND PIT BOX

### แปลนระบบสายดิน และระบบป้องกันฟ้าผ่า ชั้นหลังคา

SCALE 1:100



### แปลนหลังคา

SCALE 1:100

	<b>กรมสรรพสามิต</b> ส่วนมาตรฐานการออกแบบ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค	<b>แบบแสดง</b> แปลนระบบสายดิน และระบบป้องกันฟ้าผ่า ชั้นหลังคา	<b>แบบแสดง</b> 60-001-1793 มาตรฐาน 1:100 กุมภาพันธ์ 2560	<b>เขียนแบบ</b> นายชัยณรงค์ พงศ์ศรี <b>เขียนแบบ</b> นางสาวปิยะมาศ ลิ้มปิติพิทักษ์พงศ์ <b>เขียนแบบ</b> นายธวัชชัย หวังมวนกลาง <b>เขียนแบบ</b> นายพิศาล สิงห์พันธ์	<b>วิศวกร</b> นายชัยยศ พิณจิตรสมุทร สย. 6856 <b>วิศวกร</b> นายสุเวช พงษาพันธ์ ทย. 12509 วิศวกรโยธาชำนาญการ <b>ตรวจ</b> ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการออกแบบ <b>เห็นชอบ</b> (แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
	<b>โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น</b>				