


ระบบป้องกันฟ้าผ่าและสายดิน	
รายละเอียด	
	AIR TERMINAL WITH POLE 0.6m
	GROUND BAR
	GROUND ROD 3x5/8"x10" & GROUND TEST BOX - EVERY CONNECT USE EXOTOMIC WELD
	GROUND TEST BOX
	GROUND PIT BOX

แปลนระบบสายดิน และระบบป้องกันฟ้าผ่า ชั้น 6

SCALE 1:100



แปลนพื้นชั้น 6th

SCALE 1:100

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 29 32 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">E</div>	กรมสรรพสามิต ส่วนมาตรฐานการออกแบบ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค	แบบแสดง แปลนระบบสายดิน และระบบป้องกันฟ้าผ่า ชั้น 6	แบบแสดง 60-001-1793	เขียนแบบ นายชัยณรงค์ พงศ์ศรี เขียนแบบ นางสาวปิยะมาศ ลิ้มปิติภักษ์พงศ์ เขียนแบบ นายธวัชชัย หวังมวนกลาง เขียนแบบ นายพิศาล สิงห์พันธ์	วิศวกร นายชัยยศ พิณจิตรสมุทร สย. 6856 วิศวกร นายสุเวช พงษาพันธ์ ทย. 12509 วิศวกรโยธาชำนาญการ ตรวจสอบ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการออกแบบ เห็นชอบ (แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
	โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น	มาตรฐาน 1:100	มาตรฐาน 1:100	มาตรฐาน 1:100	มาตรฐาน 1:100
	2560	2560	2560	2560	2560
	2560	2560	2560	2560	2560